



МЧС РОССИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Департамент общего и профессионального  
образования Оренбургской области



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соблюдении на объекте соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности

«09» июня 2009 г.

№ 85.

ОГПН по г. Орску «04» июня 2009 г. проведена внеплановая проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 94 «Радуга».

расположенного по адресу: 462430, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Добровольского, 7 «А».

по заявлению соискателя в лице: Заведующего Араповой Н.И.

на право получения лицензии: Образовательная деятельность.

**В ходе обследования выявлено:**

1. Здание двухэтажное. Стены и перегородки из искусственного каменного материала, перекрытия - железобетонные пустотные плиты, крыша плоская, кровля мягкая (рубероид), II-ой степени огнестойкости. Подвальный этаж в наличие, имеется два обособленных выхода, непосредственно наружу. Размеры здания в плане: (12,9 м. x 37,3 м.) x 2; 17,4 м. x 6,6 м. Общая площадь заявленных помещений - 2602,3 м<sup>2</sup>., высота каждого этажа - 3,0 м., объем здания - 7806,9 м<sup>3</sup>. Собственность - Муниципальная. Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1.
2. Отопление центральное, водяное. Соответствует правилам пожарной безопасности. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников с лампами дневного света, частично от светильников с лампами накаливания. Электропроводка соответствует ПУЭ. Проведены замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты, проверки металлосвязей, проверки цепи «фаза-нуль». Технический отчет № 217/1-3 от 07.07.2008 г. в наличие. Измерения проводились ЭТЛ ООО «Специальный центр горного и технического оборудования» («СЦГО»). Свидетельство о регистрации ЭТЛ № 176, действительно до 27.06.2011 г. Результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов. Аппараты защиты тип ПН-2, НПН, АП-50, соответствуют потребляемым нагрузкам.
4. Для целей эвакуации людей при пожаре с первого этажа предусмотрено восемь эвакуационных выходов, непосредственно наружу, со второго этажа четыре эвакуационных выхода в общие лестничные клетки. Двери отделяющие лестничные клетки от общих коридоров оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Горючая отделка на путях эвакуации отсутствует. Расстояние от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода составляет - 8 м., требуется по нормам - 20 м., ширина путей эвакуации составляет - 1,2 м., требуется по нормам - 1,2 м. Двери складских

20 г.



- помещений, гладильных, кладовых для хранения белья и электроцитовой противопожарные.
5. Первичными средствами пожаротушения здание укомплектовано в количестве ОП-10 – 6 шт.
  6. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления людей при пожаре в наличии. Заключен договор на техническое обслуживание с ООО «С.А. «Безопасность и охрана». Срок оказания услуг до 31.12.2009 г. Лицензия № 2/11182 от 15.02.2005 г.
  7. Внутренний противопожарный водопровод в наличии. Пожарные краны, в количестве шести штук, укомплектованы стволами, рукавами, согласно норм положенности. Протокол испытаний от 11.11.2008 г. Испытания проводились 9 ПЧ 5 ОГПС г. Орска.
  8. Для целей наружного пожаротушения предусмотрен пожарный гидрант, расположенный на расстоянии 40 м. от здания. Кольцевой, диаметр водопроводной сети – 150 мм., напор водопроводной сети – 25,0 м. вод. ст., расход воды – 15 л/с. Протокол испытаний от 11.11.2008 г. в наличии. Соответствует противопожарным нормам и правилам. Испытания проводились 9 ПЧ 5 ОГПС г. Орска.
  9. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа с отметкой о прохождении инструктажа в марте 2009 г. Пройдено обучение ПТМ в ОГПН по г. Орску 13.03.2009 г.

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 94 «Радуга», расположенного по адресу: 462430, Оренбургская область, г. Орск, ул. Добровольского, 17 «А», **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания.*

**Начальник отдела ГПН  
по г. Орску**



**О.А. Витушкин**

Исп. Ханов Э.А.  
тел. 23-53-44

**КОПИЯ ВЕРНА**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 94 «Радуга»  
Орска Оренбургской области

Журавлева С.Г.

20 г.

